


APSTIPRINU: 
Babītes novada pašvaldības
domes priekšsēdētājs A.Ence
Babītes novada Babītes pagastā
6. aprīlī 2016.gadā

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

„Ielu apgaismojuma Rīgas ielas posmā no C-65 līdz stāvvietai „Loki”, Piņķos, Babītes pagasts, Babītes novadā” jaunbūves būvprojektā izstrāde

1. Pasūtītājs:

Babītes novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000028870, Centra iela 4, Babītes pag., Babītes nov..

2. Zemes gabala raksturojums:

- 2.1. Babītes novada pašvaldības Rīgas ielā, Piņķos. kad.Nr.80480030441.
- 2.2. Zemes gabala tiesiskais valdītājs – Babītes nov. pašvaldība, reģ. Nr. 90000028870, Centra iela 4, Babītes pag., Babītes nov..
- 2.3. Projektējamā objekta trase:~250m..

3. Objekta novietojums un trase:

Objekts Rīgas ielā, Piņķos, Babītes pag., Babītes nov. zemes nodalījuma robežās, satiksmes infrastruktūras teritorijā (TS), atbilstoši Babītes pagasta un Salas pagasta teritorijas plānojumam.

4. Mērķis:

Nodrošināt apgaismotu ceļu diennakts tumšajā laikā drošai gājēju kustībai un satiksmes līdzekļiem.

5. Darba sastāvs un metodoloģija:

- 5.1. „Pasūtītājs” nodrošina ar pieslēgumu vietu no esošā balstā, kas atrodas stāvvietā „Loki”.
- 5.2. „Izpildītājs”:
 - 5.2.1. Norīkos sertificētu būvspeciālistu būvniecības ieceres dokumentu izstrādāšanai.
 - 5.2.2. Veiks topogrāfiskos uzmērījumus projekta izstrādes robežās, nepieciešamos izpētes un papildus uzmērīšanas darbus (topogrāfijai ir jābūt reģistrētai Babītes novada pašvaldībā).
 - 5.2.3. Sagatavos, iesniegs un saņems būvniecības ieceres uzsākšanai un akceptam (līdz būvdarbu uzsākšanai) nepieciešamos dokumentus, tehniskos noteikumus, saskaņojumus Babītes novada pašvaldības Plānošanas un būvniecības daļa un citās ieinteresētajās organizācijās, atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošiem būvniecības procesus regulējošiem normatīviem aktiem.
 - 5.2.4. Sagatavos un iesniegs Pasūtītājam izskatīšanai principiālus priekšlikumus projekta risinājumam.
 - 5.2.5. Koriģēs būvprojektu atbilstoši Pasūtītāja norādījumiem un iesniegs to Pasūtītājam izskatīšanai un akceptam.
 - 5.2.6. Pasūtītāja akceptēto variantu saskaņos ar visām ieinteresētajām institūcijām, zemes īpašniekiem un lietotājiem.
 - 5.2.7. Saņems būvniecības ieceres akceptu Babītes novada pašvaldības Plānošanas un būvniecības daļa .

6. Speciālie noteikumi:

- 6.1. Būvprojektu izstrādāt, ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošos noteikumus, būvnormatīvus, Latvijas valsts standartus, tehnisko noteikumu prasības.
- 6.2. Būvprojektu izstrādāt uz topogrāfiskā plāna mērogā 1:500.
- 6.3. Projektēt esošo inženierkomunikāciju aizsardzību saskaņā ar atbilstošo institūciju izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem, Latvijas Republikas Būvnormatīvu un standartu prasībām.
- 6.4. Kabeļu līnija: Izmantot kabeli AXPK 4x25, kabeli ievietot aizsargcaurulē DVK 75. Ielas šķersojumu vietās izmantot aizsargcauruli smagām slodzēm.
- 6.5. Kabeļu galu apdare: izmantot KYU 4x25-50, spaiļu komplekts SV-15.
- 6.6. Kabeļu savienojumi: tikai balstos, un tiem jābūt brīvi pieejamiem.
- 6.7. Balsti: cinkoti metāla balsti ar vienu lūku, pagrieztu no ceļa, balstu augstums no pamata - 6,5m.+1,5m. konsole, konsoles garumu un veidu saskaņot ar Pasūtītāju, savienojuma vieta (balsts-konsole) noblīvēt ar Termo caurule ar līmi SRH2. Gaismekļu tehniskās prasības: armatūra NIKKON S419 vai analogu, drošības klase spuldzei un visiem komponentiem ne zemāka par IP-66, armatūras regulēšanu attiecībā pret ceļa plakni (pie tiešas montāžas uz masta), armatūras aizsardzības automāts B-1-6A.
- 6.8. Spuldzes: SONT-P-100W vai analogu.
- 6.9. Visiem tehniskā projekta risinājumiem jābūt ekonomiski pamatotiem un iepriekš saskaņotiem ar Pasūtītāju.

7. Izpildītājs nodod Pasūtītājam būvprojektu izstrādātu atbilstoši 16.09.2014. MK noteikumiem Nr.551 „Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvnoteikumi”, noformētu atbilstoši LBN 202-01 „Būvprojekta saturs un noformēšana” prasībām, saskaņotu ar Pasūtītāju, ieinteresētajām organizācijām, zemes īpašniekiem, ar Babītes novada pašvaldības Plānošanas un būvniecības daļas akceptu četrus projektus;

- 7.1 vienu projektu eksemplāru papīra formātā cietos vākos arhīvam-1 gab.,
- 7.2 projektu eksemplāros kopijas -2gab.,
- 7.3 vienu projektu eksemplāru elektroniski (CD) formā. Teksts (izmantojot MS Word).
- 7.4 tehniskais projekts (CD) ar darbu, materiālu daudzumu sarakstu, tāmes (izmantojot MS Excel).
8. Grafiskie materiāli (izmantojot MicroStation vai Auto CAD programmatūru failu tipus).
9. Topogrāfiskie uzmērījumi (* dwg vai *dgn formātā).
10. Izpildītājs ir atbildīgs par būvprojekta „Ielu apgaismojuma Rīgas ielas posma no C-65 līdz stāvvietai „Loki”, Piņķos, Babītes pagasts, Babītes novadā”
10. atbilstību normatīvo aktu prasībām. Pilnīgai būvprojekta izstrādei un nepieciešamo jautājumu precizēšanai, Izpildītājs kontaktējas ar Pasūtītāja kontaktpersonu Andi Dičmani, tālr.:28300094, e-pasts: andis.dicmanis@babite.lv

Sastādīja: 

Babītes novada pašvaldības
elektriķis A. Dičmanis

2016. gada “ 6 ” aprīlī 