

31.03.2016

**Elektroietaišu ierīkošanas Tehniskie noteikumi
(projektēšanas uzdevums)**

Nr. 104890161
Derīgi līdz 29.03.2017

1. OBJEKTA RAKSTUROJUMS.

- 1.1. Pieslēguma pieprasītājs:** Babītes novada pašvaldība
Tālrs: 67551295, 28300094
- 1.2. Pieslēdzamās elektroietaisies atrašanās vieta:**
Zemes vienības kadastra apzīmējums: 80480010091
Koordinātas – X: 0 Y: 0
- 1.3. Pieslēdzamā objekta raksturojums:** Cits
- 1.4. Pieslēguma raksturojums:** Jauns pieslēgums
- 1.5. Tehniskie rādītāji:**

Nr.	Pieslēdzamās elektroietaisies atrašanās adrese		Lielākais elektrodzinējs vai aparāts (kW)	Palaišanas strāvas lielums (A)	Kopā uzstādītā jauda (kW)	Vienlēcīgā maksimālā slodze (kW)	Ievada aizsardzības aparāta nominālā strāva (A)	Spriegums (V)	Fāzu skaits
1	Kleistu iela no Kalēju ielas līdz Strupu ielai, Liepezers, Babītes pag., Babītes nov.	Esošie	0	0	0	0	0	0	0
		Kopā nepieciešams	0	0	0	16	25	400/230	3
		Atļauts	0	0	0	16	25	400/230	3

1.6. Būvprojekta veids un izbūves kārtas:

Tehniskā shēma. Viena izbūves kārtā.

2. NORĀDĪJUMI BŪVPROJEKTĒTĀJAM.

2.1. Barošanas avots:

110 kV A/ST. Nr. 135 - Priedaine
10 kV Līnija FN37
Kapacitatīvā zemesslēguma strāva: $I(c) = 95.8$ A

2.2. Pievienojuma vieta:

Teritorijas kods: 488 - Jūrmalas ETR

Nr.	SP, FP	VS	TP	ZS
1.		-	TP248	Z07

2.3. Vid. sprieguma elektroietaisies:

2.4. Transformatoru apakšstacijas:

2.5. 0,4 kV elektroietaisies:

- Transformatora apakšstacijas TP284 tuvumā uzstādīt uzskaites sadalni IUS-1/63 (25A), līdz kurai no TP284-07 noguldīt kabeli ar šķērsriezumu Al-4x35mm².

2.6. Elektroietaišu piederības un apkopes robeža:

uz Lietotāja kabeļlīnijas pievienojuma kontaktiem SSO uzskaites sadalnē.

Par kontakta stāvokli atbild: Piegādātājs

2.7. Pārējās prasības:

- Projektējamās elektroietaisies saskaņot ar zemes īpašniekiem likumā noteiktā kārtībā.
- Paredzot kabeļu guldīšanu ar beztranšējas metodi, projektam pievienot atbilstošā darba veicēja atzinumu.
- Iesniedzot projektu uz saskaņošanu ir jābūt izstrādātam projektam uz ceļa braucamo daļu.
- Elektrosadalņu risinājumu, kas atšķiras no standarta piedāvājuma katalogā, jāsaņem ar ražotāju projektēšanas gaitā.
- Elektroapgādes projekta dokumentāciju iesniegt izskatīšanai un saskaņot:
 1. AS "Sadales tīkls" Kapitalieguldījumu funkcijas Pierīgas Kapitalieguldījumu daļas Tiklu attīstības nodaļai Emīlijas ielā 14, Jūrmalā;
 2. AS "Sadales tīkls", Elektroenerģijas uzskaites funkcijas Pierīgas Energoizlietošanas uzraudzības daļas Jūrmalas iecirknī, Emīlijas ielā 14, Jūrmalā;
- Inženierkomunikācijas izvietot starp ielas (ceļa) brauktuvi un sarkano līniju vai ielas (ceļa) sadalošajā joslā (Ministru Kabineta noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums" Nr.574), un saskaņā ar citiem saistošajiem normatīvajiem dokumentiem.
- Iesniedzot projektu uz saskaņošanu, projektā ir jābūt zemes īpašnieku sarakstam, kurus būvorganizācijai ir jābrīdina pirms būvdarbu uzsākšanas.